



ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, ORGANIZAČNÍ ODBOR, JÍROVA 2, 628 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ.: XX/000/0000

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

12/2011

VYŘIZUJE:

Alexandra Černá

TEL.:

544 42 48 40, 724 925 260

FAX:

544 21 10 10

E-MAIL:

cerna@brno-lisen.cz

Uchazečům
o VZ

DATUM: 16.5.2011

Dodatečná informace č.2, VZ Výměna otvorových výplní Šimáčkova 1, Brno - Líšeň

Vážení uchazeči,

zadavatel poskytuje dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 4 ZVZ.

Důvodem pro dodatečné informace jsou upřesňující data, která vznikla při prohlídce místa.

I. Technické parametry nových výplní otvorů

Obecný popis a požadavky :

Součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1$ platí pro okna.

U dveří bude součinitel prostupu tepla doložen certifikátem a nebude vyšší než 2,0.

Požadavky na kování a bezprůvanové větrání

- odrážka 4

Dodržení souladu hygienických požadavků a ČSN 730540 se upřesňuje takto:

Zhotovitel doloží splnění ČSN 730540 a výměna vzduchu bude zajištěna uživatelem.

Požadavky na statické vlastnosti plastových oken

Zhotovitel před zahájením prací doloží prohlášení o statické stabilitě výrobku.

Výpočet bude nahrazen certifikátem.

Při doložení certifikátu zadavatel nepožaduje destruktivní zkoušku.

Požadavky na osazení oken, způsob kotvení

- odrážka 2 se upřesňuje takto:

Zhotovitel dodá výrobky splňující požadavek na teplotu rosného bodu dle platných předpisů.

Položka 18 bude naceněna jako francouzské okna , 2/3 prosklené, barva bílá.

Položka 19 se doplňuje o vnitřní plastový parapet bílý, rozměr 610mm x 200mm

Položka AL bude naceněna jako dveře AL, tak jak je uvedeno v části schema_výplně

Položka úprava a zpětná montáž obsahuje i základní nátěr proti rezavění

S pozdravem

Přílohy:

Na vědomí



Mgr. Bc. Alexandra Černá
vedoucí organizačního odboru
garant veřejných zakázek

Statutární město Brno

Městská část Brno-Líšeň
Odbor organizační Úřadu městské části
Jírova 2. 628 00 Brno