



POZNÁMKA:
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : - NN : 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ : - NN : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C DO 1000V, - DLE ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3.
VNĚJŠÍ VLIVY OKOLÍ DLE ČSN 33 2000-5-51: AB8+AD3
PROSTOR Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM : NEBEZPEČNÝ - DLE ČSN 33 2000-4-41
OCHRANNÉ PÁSMO : 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZAK. 458/2001

ING. MARIE KREJČÍ			
projektant elektro TETČICKÁ 473/57 664 47 STŘELICE		tel. +420 733648911 email : krejci.krejci@seznam.cz	
Vypracoval:	Ing. Marie Krejčí	Projektant:	Ing. Marie Krejčí
Investor :	Statutární město Brno ÚMČ Brno - Líšeň	Formát:	4 A4
Akce:	CENTRÁLNÍ PARK LÍŠEŇ	Datum:	05/2016
	PARKOVÁ ÚPRAVA PLOCHY JAKO PRVKU URBÁNNÍHO ÚSES	Stupeň:	DŮR + PDPS
SO nebo PS:	SO 402 PŘÍPOJKA NN PRO ZÁVLAHY A VODNÍ PRVEK	Soubor:	VO situace.dwg
Příloha:	SITUACE NN	Měřítko:	1:500
		Číslo zakázky:	Č.přílohy: 402.02