Č.j.: MCLISEN 02432/2016/2600/DRY
V Brně dne 9.3.2016

# DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

Vážení uchazeči,

sdělujeme dodatečné informace k veřejné zakázce „MŠ Hochmanova – rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“. Podrobnosti k této veřejné zakázce včetně všech dodatečných informací naleznete zveřejněné na profilu zadavatele www.brno-lisen.cz/job/list/.

## DODATEČNÁ INFORMACE č. 1

**Dotazy doručené zadavateli emailem dne 04.03.2016:**

**Dotaz č. 1** - v PD je uvedeno, že sokl bude řezaný z podlahoviny, ale výkazu je uvedeno dodávka PVC soklíku a VINYL soklíku, co tedy platí?

**Odpověď:** Soklíky a jejich dodávka je napočítána zvlášť pro PVC a zvlášť pro vinyl soklíky. Montáž je napočítána dohromady pro PVC a VINYL soklíky.

**Dotaz č. 2** - PD uvádí, že na schodech bude VINYL bez spoje na hraně, ale v rozpočtu není uvedena položka - obložení schodů VINYLEM. Bude upraven rozpočet?

**Odpověď:** Dodávka materiálu je v položce č.82 montáž je v celkových metrech. Musí si zohlednit složitost.

82 776-002 Dodávka vynilu požární, dle výběru investora m2 45,46690 730,00 33 190,84

1NP :

102-1 - JEN SCHODY! : 15*(0,192+0,265)*1,1+2,25*1,25 10,35000

102-2 - JEN SCHODY! : 15*(0,192+0,265)*1,1+2,25*1,25 10,35000

125 - SCHODIŠTĚ : 15*(0,175+0,28)*1,1 7,51000

2NP :

201-1 : 6,56 6,56000

201-2 : 6,56 6,56000

Mezisoučet6,56

prořez 10% : 0,10*41,3335 4,13000

**Dotaz č. 3** - Myčky nádobí, PD uvádí 3ks, ale v rozpočtu jsou uvedeny jen 2 ks, co platí?

**Odpověď:** Platí 2ks dle rozpočtu, bude ovšem provedena ZTI příprava na 3 ks.

**Dotaz č. 4** - Myčka nádobí bude s čerpadle (odpad ze zdi), bez čerpadla (odpad na podlaze).

**Odpověď:** Bude s čerpadlem.

**Dotaz č. 5** - Rozpočet ani PD neuvádí změkčovač vody, který je nezbytný pro chod myčky, bude doplněno?

Odpověď: Případné doplnění o změkčovač vody bude upraveno dle konkrétních podmínek dodavatele myčky.

**Odpovědi zveřejněné a odeslané dne 9.3.2016:**

S pozdravem

Mgr. Oldřich Dryšl, v.r.
Garant veřejných zakázek
Právník MO a SO
Úřad městské části Brno-Líšeň Jírova 2, 628 00 Brno
tel.: +420 544 424 866
fax: +420 544 211 010
e-mail: drysl@brno-lisen.cz

Doručí se:
viz aktuální seznam uchazečů, kteří si stáhli zadávací dokumentaci na profilu zadavatele www.brno-lisen.cz/job/list/, ze dne 9.3.2016.