



Č.j. MCLISEN 06519/2015/2600/PET
V Brně dne 22.07.2015

DODATEČNÉ INFORMACE č. 4

Vážení uchazeči,

sdělujeme dodatečné informace k veřejné zakázce „**Rekonstrukce a modernizace v bytových domech v Brně-Líšni II. etapa**“.

Dodatečné informace č. 4

Dotazy ze dne 17. 7. 2015

1) V předané projektové dokumentaci je požadavek na vybavení bytu (spotřebiče, koncové prvky, vodovodní baterie, atd.) s uvedením přesných rozměrů (je uvedeno v předaném soupisu prací). Je tento požadavek nutné dodržet přesně nebo je možné dodat uvedené komponenty s mírnou odchylkou? Např. Podstavná zářivka o rozměru 580/37/25 může být nahrazena běžně dodávaným výrobkem o rozměru 570/43/22?

2) V předané projektové dokumentaci je požadavek na dodávku a montáž spotřebičů do kuchyní s upozorněním na max. hl. spotřebiče 500 mm.
Je tento požadavek závazný? Standardně se na českém trhu dodávají spotřebiče o hl. 600mm.

3) V předané projektové dokumentaci u podstavné digestoře požadavek na vlastnost „max.výkon min. 320 m³/h“.
Je požadován maximální nebo minimální výkon 320 m³/h?

Odpovědi

ad1) zářivku je možné nahradit nejbližším možným rozměrem i parametry

ad2) pokud budou instalace vedeny po stěnách (voda, odpady), je třeba použít spotřebič (volně stojící sporák, troubu) o hloubce 500 mm. K dostání na našem trhu.

ad3) digestoř s max. výkonem, min. však 320 m³/h.

Podrobnosti k této veřejné zakázce včetně všech dodatečných informací naleznete zveřejněné na profilu zadavatele <https://www.brno-lisen.cz/job/list/>.

S pozdravem

Mgr. Petra Dolenská, v.r.
Garant veřejných zakázek
Právník MO a OÚRV
Úřad městské části Brno-Líšeň Jírova 2, 628 00 Brno
tel.: +420 544 424 866
fax: +420 544 211 010
e-mail: dolenska@brno-lisen.cz

Doručí se:
viz aktuální seznam uchazečů, kteří si stáhli zadávací dokumentaci na profilu zadavatele
www.brno-lisen.cz/job/list/, ze dne 22.07.2015